



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
Tel. +39.2.383301 - Fax +39.2.3503940 - www.csi-spa.com

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ***TYPE APPROVAL CERTIFICATE***

Registrazione n.°10063/08
Registration number

visti il rapporto di Prova prot. 512- pos. DOC.AG del 05/04/2007

Referring to the test report Prot. 512 – pos. DOC.AG dated 05/04/2007

si certifica che

this is to certify that

Il rompigitto areato per rubinetti mod. VV M A/A 001

Fabbricato da:

Manufactured by

Ecolcap S.r.L.

Corso Vittorio Emanuele III, 115 – 80034 Marigliano (NA)

Ha fornito (alla pressione di 3 bar) una portata di 0,104 l/s
(tale portata risulta essere inferiore alla portata minima richiesta dalla classe Z di
cui alla norma UNI EN 246:2004)

Data / Date
10/06/2008

Il Responsabile del Centro

Managing Director

Dott. Ing. P. Cau

GRUPPO
IMQ