

Nota tecnica

I valori dei parametri esaminati su sei campioni di acqua di rete (*riportati nei rapporti di prova 070323654 – 070323655 – 070323656 – 070323657 – 070323658 – 070323659*) di cui cinque prelevati in presenza di erogatori, forniti dalla società Ecolcap S.r.l., ed un "bianco" prelevato in assenza degli stessi, sono tali da poter affermare che l'acqua che è transitata negli erogatori per doccia e nei rompigitto aerati per rubinetti, **non ha subito alcun inquinamento o peggioramento della qualità originaria**, mantenendo integre le caratteristiche chimico-fisiche possedute prima di attraversare i suddetti apparati.

Pertanto, i dispositivi sopra citati sono compatibili all'utilizzo con acqua destinata al consumo umano.

Casoria, li 03/04/2007



Natura srl
80026 CASORIA (NA)
Dott. Vincenzo Esposito
Via A. Manzoni, 71
Partita IVA 02887711212